

# Impianto di riscaldamento Andreassteig

## Bützow, Germania

- ✓ FSA-4:
  - Altezza: 10 m
  - Diametro esterno: 1220 mm
  - Diametro interno: 4x 304 mm
  - 4x VBL + SD:
  - 3 x Ø304 mm 1 x Ø219 mm
- ✓ CHP / caldaia:
  - 1x Vitobloc 200: 960 kW - 120 °C
  - 1x Vitocrossal 300: 742 kW - 40 °C
  - 2x Vitoplex 200: 978 kW - 185 °C
- ✓ requisiti sonori:
  - CHP: livello di potenza sonora LWA 68 dB (A)
  - Caldaia: livello di potenza sonora totale LWA 62 dB

